



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 652062, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Фестивальная 3 «а», телефон 8 (3851) 47642

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):) дошкольное образование, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3709,9 кв. м.
- часть здания 1 этажей (или помещение на 1 этаже), 817,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10867,5 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко», МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко»

Адрес места нахождения организации: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Фестивальная 3 «а»

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная)
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образованием Администрации города Юрги, проспект Победы, 13

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование общее

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): _____

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет по состоянию на 10.01.2017г.

I. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	неудовл. (имеется возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта. Парковочное место отсутствует).
2	сменные кресла-коляски	неудовл. (нет в наличии сменного кресла-коляски)
3	адаптированные лифты	Неуд. (аудитории для оказания услуг находятся на первом этаже)
4	поручни	Неуд. (отсутствуют по всей площади помещений)
5	пандусы	Удовл. (оборудован пандус на одном из входов в объект)
6	подъемные платформы (аппарели)	Неуд. (отсутствуют по всей площади помещений)
7	раздвижные двери	Неуд. (отсутствуют по всей площади помещений)
8	доступные входные группы	неудовл. (Отсутствуют входные группы)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Неудовл. (площадь санитарно гигиенического помещения первого этажа здания позволяет для передвижения инвалидов колясочников, но не оборудовано поручнями, спец.средствами)

10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Удовл. (ширина дверных проемов в стенах и коридоре 1 этажа достаточна. В связи с тем, что обучение лиц ОВЗ и инвалидов предусмотрено на 1 этаже здания оборудование лестничных маршей не предусматривается).
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Неуд. (Отсутствует полностью)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Неуд. (отсутствует).
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Неуд. (Однако, обучение лиц ОВЗ и инвалидов с нарушением слуха не предусмотрено).
14	иные	

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	неудовл. (имеется в наличие вывеска с названием организации, графиком работы организации, нет плана здания. вывеска выполнена не рельефно-точечным шрифтом Брайля).
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Удовл. (проводится оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий (сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение).
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Удовл. (инструктирование сотрудников работающих с инвалидами, а также сотрудники которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования производится в соответствии с графиком и организовано с использованием методического пособия, разработанного Минтрудом России, которое размещено на официальном сайте Минтруда России)

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Удовл. (Приказ заведующего МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко» № 307 от 28.12.2017г. «о назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов)
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Удовл.. (Приказ заведующего МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко» № 307 от 28.12.2017г. «о назначении ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Неуд (Отсутствуют сотрудники имеющие навыки использования русского жестового языка, сурдопереводчики и тифлопереводчики на территории объекта могут находиться беспрепятственно.)
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Неуд. (Транспортное средство отсутствует)
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Неуд. (На территории объекта отсутствует специальное помещение для размещения специальной собаки поводыря)

9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Неуд. (отсутствуют)
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Удов. (официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением органов зрения (слабовидящих))
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Неуд. (<u>штатная единица</u> отсутствует, услуга не представляется)
12	иные	-

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Ремонтные работы: покрытие территории новым асфальтовым покрытием, оборудование парковки.	до 2030 года
2	Приобретение технических средств адаптации: разработка маршрута движения по территории ДОУ для МГН, а также внутри здания, приобретение тактильных указателей(дорожек напольных), зрительная информация.	до 2025 года
3	Ремонтные работы на входе в здание :установка поручней и иных	до 2030 года

	направляющих в тамбуре, а также съемных двухсторонних минипандусов в тамбуре и по всему пути движения внутри здания.		
4	Ремонтные работы в санитарно-гигиеническом помещении ДОУ: необходим капитальный ремонт с установкой поручней возле унитаза, возле раковины, нового замка на двери, кнопки вызова со шнурком.	до 2030 года	
5	Провести обучения сотрудников, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них и услуг .(инструктажи).	до 2025 года	

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в [разделе III](#) и [IV](#) паспорта.
